

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В
г. ЕЛЬЦЕ, ДОЛГОРУКОВСКОМ, ЕЛЕЦКОМ, ИЗМАЛКОВСКОМ, СТАНОВЛЯНСКОМ РАЙОНАХ

399773 г. Елец, ул. Путейская, 20, тел./факс: (47467) 2 07 78/ 2 07 78 E-mail: elec_to@48rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74016790, ОГРН 1054800240362, ИНН/ КПП 4825040932/ 482501001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 48

«24 мая 2024г.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в г. Ельце, Долгоруковском, Елецком, Измалковском, Становлянском районах Липецкая область, г. Елец, ул. Путейская, д.20

(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника ТОУ Роспотребнадзора по Липецкой области в г.Ельце, Долгоруковском, Измалковском, Елецком, Становлянском районах, Родионовой Ириной Владимировной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа с. Толстая Дубрава» Становлянского муниципального округа Липецкой области»

399716, Липецкая область, Становлянский район, с. Толстая Дубрава, ул. 40 лет Победы, д.5;
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований :

МБОУ СПШ с. Толстая Дубрава

1. в кабинетах информатики, начальных классов ученическая мебель старая, покрытие мебели имеет дефекты поверхности, что не позволяет качественно провести влажную уборку и дезинфекцию, что является нарушением ст. 28 ч.1., ФЗ-52 О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.99 г; п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. учебные доски, для работы с которыми используется мел (кабинеты основного и среднего звена), не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, что является нарушением ст. 28 ч. 1 Федерального закона от 30.09.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. система общего освещения в коридорах обеспечивается боковыми светильниками, что является нарушением ст. 28 ч.1., ФЗ-52 О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.99 г; п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. стены в коридорах имеют дефекты и повреждения, что не позволяет качественно провести влажную уборку и дезинфекцию, что является нарушением ст. 28 ч.1., ФЗ-52 О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.99 г; п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. половое покрытие (линолеум) в коридорах имеет дефекты и повреждения, что не позволяет качественно провести влажную уборку и дезинфекцию, что является нарушением ст. 28 ч.1., ФЗ-52 О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.99 г; п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. на пищеблоке на моечных ваннах для обработки кухонной посуды отсутствуют смесители, что является нарушением ст. 28 ч.1., ФЗ-52 О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.99 г; п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

филиал МБОУ СШ с. Толстая Дубрава в д. Лукьяновка

1 в кабинетах начальных классов ученическая мебель старая, покрытие мебели имеет дефекты поверхности, что не позволяет качественно провести влажную уборку и дезинфекцию, что является нарушением ст. 28 ч.1., ФЗ-52 О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.99 г; п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. учебные доски, для работы с которыми используется мел (кабинеты основного и среднего звена), не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, что является нарушением ст. 28 ч. 1 Федерального закона от 30.09.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. потолки в коридоре и кабинетах 2-го этажа имеют дефекты и повреждения, стены в кабинете информатики оклеены бумажными обоями, что не позволяет качественно провести влажную уборку и дезинфекцию, что является нарушением ст. 28 ч.1., ФЗ-52 О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.99 г; п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. питьевой режим не организован, питьевой фонтанчик не функционирует, что является нарушением ст. 28 ч.1., ФЗ-52 О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.99 г; п. 8.4.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» .

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

в срок до 01.09.2024 г

1. организовать питьевой режим в филиале МБОУ СШ с. Толстая Дубрава в д. Лукьяновка

в срок до 01.02.2025 г

2. заменить в кабинетах информатики, начальных классов ученическую мебель с дефектами, повреждениями в МБОУ СШ с. Толстая Дубрава и филиал МБОУ СШ с. Толстая Дубрава в д. Лукьяновка

3. оборудовать учебные доски, для работы с которыми используется мел дополнительными источниками искусственного освещения в МБОУ СШ с. Толстая Дубрава и филиал МБОУ СШ с. Толстая Дубрава в д. Лукьяновка

4. обеспечить систему общего освещения в коридорах потолочными светильниками в МБОУ СШ с. Толстая Дубрава.

5. отделать стены в коридорах, кабинете информатики, потолки в коридоре и кабинетах 2-го этажа материалами позволяющими качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию в МБОУ СШ с. Толстая Дубрава и филиал МБОУ СШ с. Толстая Дубрава в д. Лукьяновка

6. заменить половое покрытие (линолеум) в коридорах с дефектами и повреждениями МБОУ СШ с. Толстая Дубрава

7. установить на пищеблоке на моечные ванны для обработки кухонной посуды смесители.
МБОУ СШ с. Толстая Дубрава

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа Толстая Дубрава, Становлянского муниципального округа Липецкой области», Огневу Ирину Ивановну.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в г. Ельце, Долгоруковском, Елецком, Измалковском, Становлянском районах по адресу: 399773 Липецкая область, г. Елец, ул. Путейская, д.20 тел./факс (47467) 2 07 78/ 2 07 78 E-mail elec_to@48rospotrebnadzor.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до 01.09.2024 г. ; 01.02.2025 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Липецкой области в г. Ельце,
Долгоруковском, Елецком,
Измалковском, Становлянском
районах

(должность лица, составившего
предписание)



И.В.Родионова

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «24» мая 2024 г.



(подпись)

И.И. Огнева

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____